

2018-09-21

Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen  
Byggnadsantikvarie

Örebro Länsmuseum  
Engelbrektsgatan 3  
701 12 Örebro  
Tel. 070-602 87 60  
ing-marie.nilsson-tarkkanen@olm.se

Bygg-och miljökontoret

Karlskoga och Storfors  
Kommuner

### **Yttrande angående ombyggnad på fastigheten Ripan 2, Karlskoga**

Fastigheten Ripan 2 är upptagen i kulturmiljöinventeringen, del 1 och omnämns som ett tydligt uttryck för 1970-tals arkitekturen. Plan- och bygglagen föreskriver att byggnaders särdrag inte ska förvanskas vilket innebär att ombyggnader tillåts om karaktären bibehålls. I föreliggande ombyggnadsförslag har inte tillräcklig hänsyn tagits till lagens varsamhetskrav vilket framgår av ritningen. Fasaden har ändrats från en tydlig horisontalitet till en påtaglig vertikalitet och det för tiden typiska platta taket har förändrats till ett flackt valmat tak. Fördelar med förslaget är att bottenplanets fasadskiffer bibehålls och kompletteras på sydfasaden.

För att inte för stora avsteg från lagens intensioner genomförs föreslår vi en omarbetning av ritningsförslaget till ett alternativ som tar vara på byggnadens karaktärsdrag, där gavlarnas fasadtegel bibehålls, horisontella väggband framhävs genom putsade fasader eller annan väggbeklädnad samt att färgsättningen överensstämmer med tidstypisk färgskala från 1970-talet. Nuvarande kvaliteter som dörrtrycken bör behållas eller ersättas med likadana som nuvarande.

Beslut i ärendet har fattats av enhetschef Elinor Magnérus efter föredragning av byggnadsantikvarie Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen.

För stiftelsen Örebro Länsmuseum

Elinor Magnérus  
Chef Kunskapsenheten

Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen  
Byggnadsantikvarie